

GMINA SOLINA
ul. Wiejska 2
38-610 POLAŃCZYK

Wszyscy Wykonawcy

Dot. przetargu: Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wołkowyja, Rybne, Górzanka, Wola Górzeńska oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Wołkowyja

W związku z zapytaniem skierowanym do zamawiającego przekazuję wszystkim uczestnikom postępowania zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Treść zapytania:

1. Czy w zakres przetargu wchodzi przeprowadzenie rozruchu technologicznego całej oczyszczalni wraz ze sporządzeniem pełnej dokumentacji z rozruchu ?
2. Czy Inwestor posiada zatwierdzoną dokumentację na wykonanie studni głębinowej?
3. Proszę wyspecyfikować które elementy armatury zastosowane w orurowaniu technologicznym oczyszczalni są w wykonaniu kwasoodpornym.

Odpowiedz:

Ad. 1 Tak,

Ad. 2 Nie,

Ad. 3 Wszystkie elementy orurowania ze stali kwasoodpornej.

WÓJT
Zbigniew Sawicki

